

Αθήνα, 29/04/2021

Αριθ. Πρωτ.: 626

**ΕΦΟΡΕΙΑ**  
**ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

Ταχ. Δ/ση : Βασ. Σοφίας 76  
Πληροφορίες : Σ. Λογοθέτη  
Τηλέφωνο : 210/72.86.437  
FAX : 210/72.11.007  
E-MAIL : slogotheti@aretaieio.uoa.gr

Προς  
Κάθε Ενδιαφερόμενο

**ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς.**

Λαμβάνοντας υπόψη:

- i. Την από 24/03/2021 απόφαση της Εφορείας του Νοσοκομείου,
- ii. τις διατάξεις των άρθρων 2 (παρ. 1, περ. 31), 38, 79 (παρ. 2), 93, 118, 120 (παρ. 3) και 379 (παρ.3) του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016),
- iii. την υπ' αριθ. 742/1124/28-04-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Νοσοκομείου (ΑΔΑΜ: 21REQ008543995, ΑΔΑ: Ψ3ΚΞ46Ψ8Χ4-26Λ),
- iv. την υπ' αριθμ. 51/04-10-2019 πράξη του Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα «Εξειδίκευση αρμοδιοτήτων του Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του ΕΚΠΑ ως προς τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία «Αιγινήτειο» και «Αρεταίειο» και μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής» (ΦΕΚ 3867/Β/21-10-2019),

παρακαλούμε όπως υποβάλετε οικονομοτεχνική προσφορά για την προμήθεια και εγκατάσταση συγκεκριμένων συστημάτων προστασίας από την ανάπτυξη μικροοργανισμών στο δίκτυο ύδρευσης του Νοσοκομείου, καθώς επίσης και του αντίστοιχου απαραίτητου αναλώσιμου υλικού, για τέσσερις μήνες, εκτιμώμενης δαπάνης 11.100,00€, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή 13.764,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντα Φ.Π.Α. Ως κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά **βάσει της τιμής.**

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθεί στο e-mail [slogotheti@aretaieio.uoa.gr](mailto:slogotheti@aretaieio.uoa.gr), μέχρι την **10/05/2021** ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **12.30 μ.μ.**


Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Προμηθειών του Νοσοκομείου στα τηλέφωνα 210/72.86.410-413 και 2107286437

Ο Πρόεδρος της Εφορείας

Γεράσιμος Σιάσος Καθηγητής  
Αναπληρωτής Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:**

- Δ/ση Οικονομικού



**ΕΦΟΡΕΙΑ**  
**ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

Αθήνα, 29/04/2021

ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ,  
ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ,  
ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ  
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

## I. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΥΠ/ΣΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1	Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος προστασίας του δικτύου ύδρευσης του Νοσοκομείου από ανάπτυξη μικροοργανισμών	1	9.500,00€
2	Διάλυμα σταθεροποιημένου διοξειδίου του χλωρίου (σε δοχεία των 25 κιλών)	100 κιλά	1.600,00€
<b>Γενικά Σύνολα</b>			<b>11.100,00€</b>

### A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ – ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Με σκοπό την προληπτική προστασία του δικτύου ύδρευσης του Αρεταίειου Νοσοκομείου (αφορά όλη την έκταση του δικτύου κρύου και ζεστού νερού χρήσης), από την επικίνδυνη ανάπτυξη μικροοργανισμών και ειδικότερα έναντι του βακτηρίου της legionellapneumophilla, θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση ενός συστήματος αυτόματης δοσολόγησης διαλύματος σταθεροποιημένου διοξειδίου του χλωρίου, κατάλληλο για την απολύμανση πόσιμου νερού. Η δοσολόγηση του διαλύματος θα γίνεται ροοαναλογικά, στο εισερχόμενο στο δίκτυο ύδρευσης, κρύο νερό όσο και στο διανεμόμενο ζεστό νερό.

Επίσης, θα γίνει προμήθεια επαρκούς ποσότητας διαλύματος σταθεροποιημένου διοξειδίου του χλωρίου για τις αρχικές ρυθμίσεις και δοκιμές, καθώς και για το πρώτο διάστημα λειτουργίας του συστήματος.

Το διάλυμα σταθεροποιημένου διοξειδίου του χλωρίου που θα χρησιμοποιηθεί:

- θα διατεθεί από τον ανάδοχο προμηθευτή του συστήματος αυτόματης δοσολόγησης,
- θα πρέπει να διαθέτει άδεια έγκρισης χρήσης από τον ΕΟΦ και να είναι κατάλληλο προς χρήση σε δίκτυα πόσιμου νερού,
- η περιεκτικότητά του σε CLO<sub>2</sub> θα πρέπει να είναι άνω του 10%,
- να είναι έτοιμο διάλυμα προς χρήση.

Με την προσφορά των οικονομικών φορέων συνοποβάλλεται το MSDS του διαλύματος καθώς και τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστικού οίκου του διαλύματος, από το οποίο θα προκύπτει η συμμόρφωση του προσφερόμενου διαλύματος με τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά.

- I. Το σύστημα αυτόματης δοσολόγησης θα τοποθετηθεί εξωτερικά στον κεντρικό διανομέα νερού του Νοσοκομείου (κεντρικός μετρητής ΕΥΔΑΠ επί της Βασ. Σοφίας), με την κατασκευή κατάλληλης παράκαμψης (bypass) με τη χρήση τμημάτων σωλήνων και εξαρτημάτων θερμοκόλλησης πολυπροπυλενίου PPR στο σιδηροσωλήνα εξόδου, διατομής 4". Το σύστημα με πρόβλεψη του αναδόχου, θα καλυφθεί περιμετρικά με μεταλλική κατασκευή και στέγαστρο προστασίας και θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

- ✓ Ένα παλμικό ροομετρητή διατομής 4" φλαντζωτό. Ο ροομετρητής θα πρέπει να είναι υψηλής ακρίβειας και ευαισθησίας σύμφωνα με τα πρότυπα IEC και να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανονισμούς της ΕΕ. Θα πρέπει να είναι κατάλληλος προς χρήση σε νερό ως 50°C, με δυνατότητα εγκατάστασης οριζόντια, κάθετη ή επικλινή χωρίς να επηρεάζεται η ακρίβεια της μέτρησης.
- ✓ Μια δοσομετρική αντλία κατάλληλη για την παροχή της αναγκαίας ποσότητας διαλύματος σταθεροποιημένου διοξειδίου του χλωρίου στο δίκτυο. Η αντλία θα πρέπει να είναι ηλεκτρομαγνητική διαφραγματική, με μέγιστη πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 10 bar και παροχή μεγαλύτερη των 3 lt/h στη μέγιστη πίεση. Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από υλικά ανθεκτικά και συμβατά με το χρησιμοποιούμενο απολυμαντικό διάλυμα και να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανονισμούς της ΕΕ.
- ✓ Υδραυλικά εξαρτήματα PPR (σωληνώσεις, ταφ και οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα απαιτείται) για την κατασκευή της παράκαμψης (bypass), στην οποία θα τοποθετηθεί ο παλμικός ροομετρητής και θα παρέχεται το διάλυμα διοξειδίου του χλωρίου. Οι σωληνώσεις και όλα τα εξαρτήματα που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι κατάλληλα για δίκτυα ύδρευσης τουλάχιστον PN20 τρίτης γενιάς, και να συμμορφώνονται με τα ισχύοντα πρότυπα της ΕΕ.

Η δοσομετρική αντλία θα τροφοδοτείται από μια συσκευασία 25 kg σταθεροποιημένου διοξειδίου του χλωρίου σε δοχείο με ελεγχόμενη ασφάλεια. Για την αυτόματη και ροοαναλογική δοσολόγηση του σταθεροποιημένου διοξειδίου του χλωρίου, ο παλμικός ροομετρητής θα διαβιβάζει κατάλληλο σήμα στη δοσομετρική αντλία έτσι ώστε να παρέχεται η απαραίτητη ποσότητα χημικών στο δίκτυο. Η δοσολογία του σταθεροποιημένου διοξειδίου του χλωρίου στο νερό του δικτύου (συμπληρωματικό νερό) θα πρέπει να είναι από 8 έως 12 gr/m<sup>3</sup> εισερχόμενου νερού στο δίκτυο.

Όλα τα μικροϋλικά και αναλώσιμα που απαιτούνται για την εγκατάσταση του συστήματος θα βαρύνουν τον Ανάδοχο.

- II. Το συγκεκριμένο σύστημα θα τροφοδοτήσει με το ίδιο διάλυμα σταθεροποιημένου διοξειδίου του χλωρίου και τη δευτερεύουσα είσοδο νερού από το δεύτερο μετρητή της ΕΥΔΑΠ επί της Βασ. Σοφίας στο χώρο του θυρωρείου. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υδραυλική ενοποίηση, απόστασης περίπου 100m, των δύο μετρητών με την προμήθεια κι εγκατάσταση (υπόγεια κατά 85% - υπέργεια κατά 15%) σωλήνα PPR D63mm τουλάχιστον PN20, τρίτης γενιάς, με επένδυση για προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να προμηθεύσει, εγκαταστήσει, ρυθμίσει και να παραδώσει σε ορθή και αδιάλειπτη λειτουργία το παραπάνω αναφερόμενο σύστημα. Προϋπόθεση της παράδοσης του συστήματος είναι η διαπίστωση με τη χρήση ειδικού φωτόμετρου ότι η συγκέντρωση του σταθεροποιημένου διοξειδίου του χλωρίου σε όλη την έκταση του δικτύου είναι η σύμφωνη με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία και επίσης δεν αλλοιώνει τους οργανοληπτικούς χαρακτήρες και τη χημική σύσταση του πόσιμου νερού όπως αυτή παρέχεται από το δίκτυο.

- III. Για τις αρχικές ρυθμίσεις και δοκιμές του συστήματος και για το πρώτο διάστημα λειτουργίας του, απαιτείται ποσότητα 100 κιλών διαλύματος σταθεροποιημένου διοξειδίου του χλωρίου (συσκευασία σε δοχεία των 25 kg).

## **B. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

1. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να διαθέτουν και να υποβάλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:

- I. Να διαθέσουν τουλάχιστον έναν (1) Χημικό Μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ με πενταετή κατ' ελάχιστον εμπειρία ως υπεύθυνο ελέγχου – επίβλεψης της ορθής λειτουργίας του συστήματος. Προς απόδειξη των ανωτέρω, θα καταθέσουν στο φάκελο της προσφοράς, την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος του Χημικού Μηχανικού.
  - II. Να καταθέσουν την άδεια έγκρισης χρήσης από τον ΕΟΦ για το διάλυμα σταθεροποιημένου διοξειδίου του χλωρίου που θα χρησιμοποιηθεί.
  - III. κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, να έχουν εκτελέσει επιτυχώς τουλάχιστον τρεις (3) συμβάσεις προμήθειας κι εγκατάστασης αντίστοιχων διατάξεων προληπτικής προστασίας - απολύμανσης δικτύου ύδρευσης σε Νοσηλευτικές Μονάδες.
2. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα δηλώσουν στην προσφορά τους ότι έχουν λάβει γνώση, κατόπιν αυτοψίας, του χώρου όπου θα τοποθετηθεί το σύστημα, των προσπελάσεων προς αυτόν, της παρούσας κατάστασης των εκεί εγκαταστάσεων και ότι έχουν ενημερωθεί για όλες τις τοπικές συνθήκες και την υφιστάμενη κατάσταση όλων των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου που μπορούν να επιδράσουν με οποιονδήποτε τρόπο στην εκτέλεση των εργασιών τοποθέτησης ή στο κόστος τους. Η επίσκεψη των υποψηφίων Αναδόχων στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση αυτοψίας που θα χορηγήσει η Διεύθυνση Τεχνικού και η οποία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στην προσφορά.
  3. Οι εργασίες εγκατάστασης του συστήματος θα εκτελεστούν με ευθύνη του Αναδόχου, και σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, την ισχύουσα τεχνική νομοθεσία και τους κανονισμούς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας.
  4. Ο προγραμματισμός των εργασιών θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με τη Διεύθυνση Τεχνικού, ώστε να προκληθεί η ελάχιστη δυνατή όχληση στη λειτουργία των Τμημάτων και των Κλινικών του Νοσοκομείου, καθώς θα πρέπει να γίνει ολική διακοπή της παροχής νερού για την τοποθέτηση του συστήματος. Για το λόγο αυτό οι εργασίες είναι πιθανό να εκτελεστούν κατά τις απογευματινές ώρες και τα Σαββατοκύριακα. Θα πρέπει επίσης να ληφθεί μέριμνα ώστε ο χρόνος της διακοπής της υδροδότησης του Νοσοκομείου κατά την εκτέλεση των εργασιών τοποθέτησης του συστήματος να είναι ο ελάχιστος δυνατός.
  5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει τυχόν ζημιές που θα προκληθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης του συστήματος στις κτιριακές υποδομές, τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του Νοσοκομείου.
  6. Η συνολική διαχείριση (συλλογή, μεταφορά, τελική διάθεση) των αχρήστων υλικών, απορριμμάτων/αποβλήτων τα οποία θα παραχθούν κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί αυτή, θα υλοποιηθεί με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου και πάντα κατά τις υποδείξεις των αρμοδίων τμημάτων του Νοσοκομείου (Τμήμα Επιστασίας, Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων)».
  7. Ο χρόνος παράδοσης του συστήματος, εγκατεστημένου και σε ορθή λειτουργία ορίζεται σε ένα μήνα από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ανάθεσης.
  8. Η εγγύηση του εξοπλισμού του συστήματος ορίζεται στα δύο (2) έτη από την εγκατάσταση. Ο ανάδοχος σε αυτό το διάστημα υποχρεούται για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των ειδών (εξαιρείται η κακή χρήση) χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση του Νοσοκομείου.

9. Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση (χωρίς πρόσθετο κόστος) και θα εκτελεί έλεγχο καλής λειτουργίας του συστήματος καθ' όλη τη διάρκεια της εγγύησης, τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα, με τη χρήση ειδικών φωτόμετρων και θα προσκομίζει στη Διεύθυνση Τεχνικού τα αποτελέσματα των ελέγχων εγγράφως.

## II. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

1. Η προσφορά υποβάλλεται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου. Εντός του ανωτέρω φακέλου υποβάλλονται δύο κλειστοί σφραγισμένοι φάκελοι, σύμφωνα με τα κάτωθι αναφερόμενα:
  - i. Έναν ξεχωριστό φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» στον οποίο συμπεριλαμβάνονται τα κάτωθι:
    - Τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου εξοπλισμού,
    - Φύλλο συμμόρφωσης ως προς τις απαιτήσεις/προδιαγραφές της παρούσας. Στο φύλλο συμμόρφωσης περιγράφονται και απαντώνται **μία προς μία και με την ίδια σειρά όλες οι τεχνικές προδιαγραφές που συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών, τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις κάτωθι περιπτώσεις με α/α 2 και 13.**
  - ii. Έναν ξεχωριστό φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά» στον οποίο συμπεριλαμβάνεται η οικονομική προσφορά για την υλοποίηση των αναφερόμενων στην παρούσα. Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται ως εξής:
    - Τιμή σε ευρώ, ανά είδος και ανά ζητούμενη μονάδα μέτρησης, χωρίς το Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για την προμήθεια των ειδών, στρογγυλοποιημένες υποχρεωτικά στα δύο πρώτα δεκαδικά ψηφία,
    - Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής.
2. Οι προσφέροντες υποχρεούνται να δηλώνουν στην προσφορά τους τη χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν.

Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. **Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρξει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**

Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. **Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι, η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής ή ο επίσημος αντιπρόσωπός της έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**

3. **Γίνονται δεκτές προσφορές για όλα τα αιτούμενα είδη στο σύνολο της αιτούμενης ποσότητας αυτών. Προσφορά για μέρος της αιτούμενης ποσότητας ή/και για μέρος των αιτούμενων ειδών απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**
4. Η ανάθεση τελικά γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών και τους γενικούς και ειδικούς όρους

της παρούσας, και παράλληλα η προσφερόμενη τιμή του είναι η χαμηλότερη στο σύνολο των αιτούμενων ειδών και της αιτούμενης ποσότητας αυτών.

5. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 90 του Ν. 4412/2016 ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση αυτή το Νοσοκομείο επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
6. Πέραν της κύριας προσφοράς δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.
7. Η υλοποίηση της προμήθειας που περιγράφεται παραπάνω θα γίνει εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.
8. Η δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια έχει εκτιμηθεί στο ποσό των 11.100,00 ευρώ, πλέον του αναλογούντα Φ.Π.Α. ήτοι, 13.764,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  
**Προσφορές ανώτερες της προϋπολογισθείσας αξίας των ειδών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.**
9. Η προμήθεια βαρύνεται με τις προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις.
10. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται στις εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, δηλ. **μέχρι την 06/11/2021. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**
11. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016.
12. Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν.4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν.4412/2016.
13. Οι οικονομικοί φορείς συνυποβάλουν με την προσφορά τους τα κάτωθι έγγραφα και δικαιολογητικά:
  - i. Αποδεικτικά έγγραφα του οικονομικού φορέα από τα οποία προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού.



- ii. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική **απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε** προσώπου<sup>1</sup> το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.

Στην περίπτωση νομικού προσώπου η ανωτέρω Δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 79Α<sup>2</sup> του Ν.4412/2016. Στην περίπτωση φυσικού προσώπου η ανωτέρω Δήλωση υποβάλλεται από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο.

- iii. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

14. Για ότι δεν αναφέρεται στην παρούσα εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4412/2016 όπως αυτές ισχύουν.

Η Αρμόδια Υπάλληλος	Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Προμηθειών	Η Προϊσταμένη της Δ/σης Οικονομικού	Ο Πρόεδρος της Εφορείας του Νοσοκομείου
Λογοθέτη Σεβαστή	Παπαμακάριος Σταύρος	Οικονόμου Σεβασμία	Γεράσιμος Σιάσος Καθηγητής Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

<sup>1</sup> Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )

<sup>2</sup> Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79Α του Ν.4412/2016 «Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης».